

Viabud Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnków

89/DZT/AS/2017

Dotyczy: Projekt włączenia drogi gminnej do DW174 w miejscowości Gajewo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-11-2017 r. informuję, że w rejonie projektowanych prac drogowych przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET.

W celu usunięcia kolizji planowanych prac związanych z włączeniem drogi gminnej do DW 174 z siecią ASTA-NET należy:

- Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na załączonej mapie.
- W miejscach skrzyżowań z projektowaną jezdnią oraz pod wjazdami, infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT przez całą szerokość jezdni lub wjazdu.
- Przy zbliżeniach z projektowanymi krawężnikami infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT lub wyregulować jej położenie tak aby uzyskać normatywną odległość.
- W obrębie planowanych rowów infrastrukturę teletechniczną ASTA-NET należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT lub pogłębić tak aby uzyskać normatywne przykrycie.
- Wszelkie zmiany położenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej.
- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie.
- Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych ASTA-NET w obecności naszego przedstawiciela.
- Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia ASTA-NET nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami.
- Prace ziemne w zasięgu urządzeń ASTA-NET muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.
- Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń ASTA-NET.


- W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury ASTA-NET należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009; 506585833).
- Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność prawną i materialną wynikającą z obowiązujących przepisów za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET S.A., 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 (fax 67 350 90 02) celem ustalenia harmonogramy przebudowy.
- W przypadku realizacji prac budowlanych związanych z przebudową infrastruktury ASTA-NET na koszt właściciela infrastruktury, zwracam się z prośbą o przedstawienie do akceptacji szczegółowego kosztorysu związanego z w/w pracami. Jednocześnie informuję, że zastrzegamy sobie możliwość realizacji w/w prac przez ASTA-NET.

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

Załącznik:

1 egz. mapy do celów projektowych.

Dyrektor
ds. Planowania i Rozwoju Sieci


Adam Wieczorek