

Viabud Jacek Gruszkiewicz.**Walkowice 87****64-700 Czarnków**

32/DZT/AS/2018

Dotyczy: wydania warunków technicznych na roboty w miejscu skrzyżowania z istniejącym światłowodem na dz. nr 118 w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-04-2018 r. informuję, że w rejonie projektowanych prac związanych z ociepleniem istniejącego wodociągu przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET.

W celu usunięcia kolizji planowanych prac z siecią ASTA-NET należy:

- Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu. W w/w rejonie zlokalizowana jest rura HDPE fi 40mm wraz z kablem światłowodowym.
- W miejscach, w których przebieg sieci telekomunikacyjnej pokrywa się z planowanymi pracami związanymi z ociepleniem istniejącego wodociągu należy w/w sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną typu AROT.
- Wszelkie zmiany położenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej przebiegu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej.
- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie.
- Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych ASTA-NET w obecności naszego przedstawiciela.
- Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia ASTA-NET nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami.
- Prace ziemne w zasięgu urządzeń ASTA-NET muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.
- Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń ASTA-NET.
- W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury ASTA-NET należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić ASTA-NET (tel. 795 418 793).
- Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność prawną i materialną wynikającą z obowiązujących przepisów za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.


- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET S.A., 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 (fax 67 350 90 02) celem ustalenia harmonogramy przebudowy.
- Warunki techniczne na usunięcie kolizji ważne są 12 miesięcy od wystawienia. Po tym terminie należy wystąpić o aktualizację.

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

Załącznik:

1 egz. projektu zagospodarowania terenu.

Dyrektor
ds. Planowania i Rozwoju Sieci



Adam Wieczorek

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Skala 1 : 500 / powiększenie z 1 : 1000 /

402.432.211

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowski - trzaniecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0005, Gajewo



Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000



Inwestor: Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków					
Przedsięwzięcie: Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo					
Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Piotr Łucyk		<i>[Signature]</i>	1:500	1
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03	<i>[Signature]</i>		
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krystofiak	WKP/0247/POOS/05	<i>[Signature]</i>		
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					

Oznaczenia

- Granica nieruchomości
- rzędna terenu
- Ww Projektowany węzeł na ocieplanym rurociągu
- rzędna osi wodociągu
- Ocieplenie istniejącego wodociągu PVC-U Ø 160 mm otuliną termoizolacyjną w płaszczu ochronnym z blachy.
- Średnica zewnętrzna Dz=410 mm, długość L=3m
- Fragment planowanego rowu, głębokość 0,8m (objęty osobnym opracowaniem i uzgodnieniami)

ASTA - NET S.A.

Układ współrzędnych „1965”
Układ odniesienia Kronsztad 86
Służebność gruntowa : nie badano

Identyfikator GK.6640.1152.2017

stan na dzień 07 - 07 - 2017

wykonat:

Firma Handlowo - Usługowa „MARKO”
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul. Mysłowska 2 tel. 255-59/52
64 - 700 Czarnków kom.0608/114-808

Kierownik robót
geodeta uprawniony 18950
Tomasz Janek

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIECKI

P. 3002.2017 4106
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

12.11.2017
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu z up. STAROSTA)

mgr inż. Danuta Rycmlewska-Słodowa

Kierownik Powiatowego Ośrodka
Geodezji i Kartografii (organ)
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)
i Kartograficznej