



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków
tel./fax: (067) 255-22-23
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459
e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

W/0075/2020

Brzeźno, dnia 2 czerwca 2020r.

SPSTRUKTURA
Konstrukcje Budowlane
Ul. Przestrzenne 48/1
50-533 Wrocław

Dotyczy: **wydajności wodociągu w rejonie byłej szkoły na dz. 65/2 w Gajewie, gmina Czarnków.**

W odpowiedzi na wniosek z 29.05.2020r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że na podstawie wykonanych 2 czerwca br. pomiarów hydrantu zlokalizowanego w rejonie dz. 65/2 w m. Gajewo, wydajność wodociągu wynosiła 10,1 l/s przy ciśnieniu 0,2 MPa.

z poważaniem


PROKURANT
Piotr Długok

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. a/a.