



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków  
tel./fax (067) 255-22-23  
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459  
e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

Brzeźno, dnia 14 lipca 2019r.

L.dz. W/0093/2019

**Usługi Projektowe Hydromel**

**Piotr Hausa**

**Os. B. Chrobrego 36/29**

**60-681 Poznań**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu „poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta**

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzgodni przedmiotowy projekt po uwzględnieniu n/w uwag:

1. Należy uzupełnić profil podłużny w PŁ 24 o skrzyżowanie z istn. ks 90 (tłoczny) w ul. Polnej.
2. Opis projektu należy uzupełnić o zapis: istniejące uzbrojenie tj. rurociągi wod-kan zlokalizowane w rejonie opracowania przedmiotowego zadania posadowione są na następujących głębokościach:

- Przykrycie rurociągów wodociagowych oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi standardowo 1,2 – 1,6 m, w przejściach pod dnem rowów  $\approx 1,0$ m.
- Głębokość przykrycia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z rzędnymi na mapie.

Głębokość przykrycia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej dotyczy budowy nowych urządzeń. Ze względu na możliwe przypadki obniżenia lub podwyższenia powierzchni terenu (dna rowu) nad rurociągami, dokładną głębokość przykrycia należy potwierdzić na podstawie próbnych przekopów, o realizacji których należy powiadomić zarządcę urządzeń ZUK w Brzeźnie na 7 dni przed wykonaniem.

W przypadku niezapewnienia wymaganego minimalnego przykrycia rurociągów wynoszącego 0,8m (do góry rury ochronnej), należy uwzględnić odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie termiczne.

z poważaniem

**PREZES**

**Witold Węgierek**

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, Czarnków 64-700.
3. a/a.