

LEGENDA:

PEL 1 (4k/2e/4L)	Punkt elektryczno logiczny PEL1: - 4k - x gniazdo 16A/~230V, typu DATA "czerwone" - 2e - 2x gniazdo 16A/~230V - 4L - 4x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
PEL 2 (2e/2L/TV)	Punkt elektryczno logiczny PEL2: - 2e - 2x gniazdo 16A/~230V - 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6 - TV - gniazdo RTV-SAT
	Czujka dymu systemu oddymiania klatki schodowej
	Ręczny przycisk oddymiania
	Ręczny przycisk przewietrzania
	Klapa oddymiająca (wg. proj. architektury)
COD	Centrala systemu oddymiania

SPSTRUKTURA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

LABO design
ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@arch.agatapeciak@gmail.com
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnków.

INWESTOR	ADRES INWESTYCJI
GMINA CZARNKÓW ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARNKÓW	dz. nr 65/2 ob. Gajewo

ELEKTRYKA PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Lubiatowski
upr. 113/DOŚ/08

ELEKTRYKA SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Dominik Gawryluk
upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANŻA	STADIUM
ELEKTR.	PROJEKT WYKONAWCZY

PLANSZA RZUT PIĘTRA - INST. TELETECHNICZNA

DATA	NR RYS.
CZERWIEC 2020	E-08

SKALA 1:50

RZUT PIĘTRA